

募集要項以外に関する質疑及び回答

質疑No.	資料名及びページ番号	質疑事項	回答
1	基本設計図 A-005 仕上表	デッキ材の手摺はデッキ同材の木製でしょうか？スチール製の既製品でもよろしいでしょうか？	デッキと同材の手摺を基本として想定しています。統一感のある景観形成や、木材の温かみを感じる空間づくりを重視しているためです。ただし、耐久性やメンテナンス性を考慮した代替案の提案を妨げるものではありません。
2	基本設計図 A-005 仕上表	設備小屋の外部仕上表をご指示願います。	本棟の外装計画と調和する仕様と想定していますが機能性、設備小屋特有の仕様が考えられる場合は提案者の最適と考える仕様の提案を妨げるものではありません。
3	基本設計図 A-005 仕上表	外部仕上表の雨樋部、軒先一部SUS777 ^g の ^h の詳細が不明です。ご指示願います。	樹木が近いこと、また積雪が多い地域のための配慮としていますが、提案者が最適と考える仕様を提案してください。代替案の提案を妨げるものではありません。
4	基本設計図 A-005 仕上表	断熱材の指示がありません。仕様をご指示願います。	断熱材の材質・厚みについては、建築地域の気候、ライフサイクルコストを考慮し、提案者が最適と考える仕様を提案してください。
5	基本設計図 A-005 仕上表	開口部：スチールサッシとありますがアルミサッシでも問題ないでしょうか？また建具表が見当たらない為、建具表を提示願います。	本施設は夜になるとほとんど人がいない地域となります。防犯性および耐久性を重視するため、原則として指定通りスチールサッシとしてください。また、本プロポーザルにおいて、詳細な建具表の用意はありません。実施設計にて作成をお願いします。
6	基本設計図 A-005 仕上表	屋根：太陽光パネル一体屋根材とありますが推奨品番等ございましたらご指示願います。	特定の品番指定は行いません。提案にあたっては、意匠性、メンテナンス性、およびLCC（ライフサイクルコスト）の観点から最適な製品を選定・提案してください。
7	基本設計図 A-011 配置図	駐車場部分：車止めは不要でしょうか？	積雪地域のため、除雪作業が発生します。その際、作業の妨げになるため車止めの設置は想定していません。ただし、建物やフェンス、植栽等への接触リスクが想定される箇所については、安全対策を施す提案を妨げるものではありません。
8	基本設計図 A-012 1階平面図	北面LPGボンベ設置スペースの隣にある大型変形サッシ扉は詳細不明の為積算不可です。建具表および詳細仕様指示願います。	提案者が最適と考える仕様を提案してください。代替案の提案を妨げるものではありません。また本プロポーザルにおいて、詳細な建具表の用意はありません。実施設計にて作成をお願いします。
9	基本設計図 A-012 1階平面図	貫通路より展示室及び研修室へ入る扉は自動ドアですか？手動引き戸ですか？	展示室や研修室における静穏環境の維持および空調負荷の低減、将来のメンテナンスコストを考慮しつつ、高齢者や車椅子利用者に配慮し、有効開口幅は900mm以上を確保し、提案者が最適と考える仕様を提案してください。
10	基本設計図 A-013 屋根伏図	RD表記がありますが立面図には堅樋表記がありません。RDの位置にそのまま堅樋が来ると考えてよろしいでしょうか？	基本的にはルーフトレンの位置に堅樋が配置されると考えて差し支えありません。意匠性、メンテナンス性の観点から最適な提案をしてください。
11	基本設計図 A-021 断面図	梁上部の三角形部分のサッシ詳細ご指示願います。サッシ枠が無く、梁に直接硝子を嵌め込むと水仕舞が納まらない為、詳細指示頂きたいです。	梁上部の三角形部分については、梁に直接ガラスを嵌め込むのではなく、専用のサッシ枠（アルミまたはスチール製）を設けた納まりとしてください。また、屋根勾配に合わせたサッシとして加工費を見込んでください。ただし、耐久性やメンテナンス性、LCC（ライフサイクルコスト）の観点から最適な提案があれば代替案を妨げるものではありません。
12	基本設計図 A-021 断面図	屋根の断面構成が不明です。ご指示願います。	屋根の断面構成については、建築地域、本事業のライフサイクルコストを考慮し、提案者が最適と考える仕様を提案してください。
13	基本設計図 A-021～023 断面図	Y5-Y6間に布基礎形状の高基礎の記載がありますが梁記号が無い為、仕様不明です。断面仕様をご指示願います。	敷地状況やコストを考慮し、提案者が最適と考える仕様を提案してください。
14	基本設計図 A-021～023 断面図	ウッドデッキ部分をどのように支えているか構造詳細が不明です。ご指示願います。	ウッドデッキ部分の支持構造につきまして、現場の状況や建築地域、コストを考慮し、提案者が最適と考える仕様を提案してください。
15	基本設計図 A-033 西側立面図	断面図には手摺が有りますが、立面図には記載がありません。手すり範囲を平面図に明示願います。	意匠、安全面を考慮し提案者が最適と考える仕様を提案してください。
16	基本設計図 S-09 1階伏図	Y1-Y2通、Y5-Y6通に関して、断面図ではスラブがありますが、伏図にはスラブ表記がありません。スラブ範囲・仕様ご指示願います。	敷地状況、安全性、コストを考慮し、提案者が最適と考える仕様を提案してください。