様式3（第6条関係）

水 質 検 査 結 果 書

検体の検査結果は次のとおりです。　　令和7年8月14日

検体種別	浄水		
採水年月日	令和7年8月4日　9:27		
採水者	発注者		
検査地点	①上原放水栓		
検査理由	検査受託		
検査項目	検査結果	検査方法	水質基準
気温	30.0　℃	棒状温度計	－
水温	27.0　℃	ペッテンコーヘル水温計	－
一般細菌		標準寒天培地法	100 個/mL以下
大腸菌		特定酵素基質培地法	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物		還元気化-原子吸光光度法	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
四塩化炭素		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	合算で0.04 mg/L以下
ジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ベンゼン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
塩素酸		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
クロロホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.1 mg/L以下
臭素酸		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン		計算法	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.03 mg/L以下
ブロモホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.05 mg/L以下
塩化物イオン		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	300 mg/L以下
蒸発残留物		重量法	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.2 mg/L以下
ジェオスミン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤		固相抽出-吸光光度法	0.02 mg/L以下
フェノール類		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.005 mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		燃焼酸化法	3 mg/L以下
pH値		ガラス電極法	5.8以上8.6以下
味		官能法	異常でないこと
臭気		官能法	異常でないこと
色度		透過光測定法	5 度以下
濁度		積分球式光電光度法	2 度以下
残留塩素	0.50 mg/L	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	※ —

（裏面）

検　査　項　目	検　査　結　果	検　査　方　法	目標値等
アンチモン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
ウラン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.002 mg/L以下
ニッケル及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.004 mg/L以下
トルエン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.4 mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
ジクロロアセトニトリル		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.01 mg/L以下
抱水クロラール		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
農薬類		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	1 以下
農薬類		液体クロマトグラフ-質量分析法	1 以下
遊離炭酸		滴定法	20 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.3 mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
腐食性(ランゲリア指数)		計算法	-1～0
従属栄養細菌		R2A寒天培地法	2000 個/mL以下
1,1-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.1 mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005 mg/L	液体クロマトグラフ-質量分析法	合算で0.00005 mg/L以下
総アルカリ度		滴定法	ー
カルシウム硬度		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
嫌気性芽胞菌		ハンドフォード改良寒天培地-疎水格子フィルター法	ー
アンモニア態窒素		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
電気伝導率		電極法	ー

（判定及び意見）

気温、水温、残留塩素は発注者にて測定したものを表記しています。

検　査　機　関	豊橋市上下水道局　浄水課（豊橋市東小鷹野二丁目9-3）	検査担当者	小柳津
検　査　期　日	令和7年8月4日～8月5日	検査責任者	松井

水道GLP認定項目：水質基準項目

※　衛生上必要な措置として、0.1 mg/L以上であること。

様式3（第6条関係）

水 質 検 査 結 果 書

検体の検査結果は次のとおりです。　　令和7年8月14日

検体種別	浄水		
採水年月日	令和7年8月4日　9:25		
採水者	発注者		
検査地点	②竹桑田放水栓		
検査理由	検査受託		
検査項目	検査結果	検査方法	水質基準
気温	28.0　℃	棒状温度計	－
水温	30.0　℃	ペッテンコーヘル水温計	－
一般細菌		標準寒天培地法	100 個/mL以下
大腸菌		特定酵素基質培地法	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物		還元気化-原子吸光光度法	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
四塩化炭素		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	合算で0.04 mg/L以下
ジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ベンゼン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
塩素酸		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
クロロホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.1 mg/L以下
臭素酸		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン		計算法	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.03 mg/L以下
ブロモホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.05 mg/L以下
塩化物イオン		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	300 mg/L以下
蒸発残留物		重量法	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.2 mg/L以下
ジェオスミン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤		固相抽出-吸光光度法	0.02 mg/L以下
フェノール類		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.005 mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		燃焼酸化法	3 mg/L以下
pH値		ガラス電極法	5.8以上8.6以下
味		官能法	異常でないこと
臭気		官能法	異常でないこと
色度		透過光測定法	5 度以下
濁度		積分球式光電光度法	2 度以下
残留塩素	0.50 mg/L	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	※ ―

（裏面）

検　査　項　目	検　査　結　果	検　査　方　法	目標値等
アンチモン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
ウラン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.002 mg/L以下
ニッケル及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.004 mg/L以下
トルエン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.4 mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
ジクロロアセトニトリル		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.01 mg/L以下
抱水クロラール		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
農薬類		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	1 以下
農薬類		液体クロマトグラフ-質量分析法	1 以下
遊離炭酸		滴定法	20 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.3 mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
腐食性(ランゲリア指数)		計算法	-1～0
従属栄養細菌		R2A寒天培地法	2000 個/mL以下
1,1-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.1 mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005 mg/L	液体クロマトグラフ-質量分析法	合算で0.00005 mg/L以下
総アルカリ度		滴定法	ー
カルシウム硬度		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
嫌気性芽胞菌		ハンドフォード改良寒天培地-疎水格子フィルター法	ー
アンモニア態窒素		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
電気伝導率		電極法	ー

（判定及び意見）

気温、水温、残留塩素は発注者にて測定したものを表記しています。

検　査　機　関	豊橋市上下水道局　浄水課（豊橋市東小鷹野二丁目9-3）	検査担当者	小柳津
検　査　期　日	令和7年8月4日～8月5日	検査責任者	松井

水道GLP認定項目：水質基準項目

※　衛生上必要な措置として、0.1 mg/L以上であること。

様式3（第6条関係）

水 質 検 査 結 果 書

検体の検査結果は次のとおりです。　　令和7年8月14日

検体種別	浄水		
採水年月日	令和7年8月4日　11:37		
採水者	発注者		
検査地点	③川向放水栓		
検査理由	検査受託		
検査項目	検査結果	検査方法	水質基準
気温	28.0　℃	棒状温度計	－
水温	25.0　℃	ペッテンコーヘル水温計	－
一般細菌		標準寒天培地法	100 個/mL以下
大腸菌		特定酵素基質培地法	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物		還元気化-原子吸光光度法	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
四塩化炭素		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.05 mg/L以下
ｼｽ - 1,2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ - 1,2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	合算で0.04 mg/L以下
ジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ベンゼン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
塩素酸		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
クロロホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.1 mg/L以下
臭素酸		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン		計算法	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.03 mg/L以下
ブロモホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.05 mg/L以下
塩化物イオン		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
カルシウム､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	300 mg/L以下
蒸発残留物		重量法	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.2 mg/L以下
ジェオスミン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤		固相抽出-吸光光度法	0.02 mg/L以下
フェノール類		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.005 mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		燃焼酸化法	3 mg/L以下
pH値		ガラス電極法	5.8以上8.6以下
味		官能法	異常でないこと
臭気		官能法	異常でないこと
色度		透過光測定法	5 度以下
濁度		積分球式光電光度法	2 度以下
残留塩素	0.15 mg/L	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	※ —

（裏面）

検　査　項　目	検　査　結　果	検　査　方　法	目標値等
アンチモン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
ウラン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.002 mg/L以下
ニッケル及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.004 mg/L以下
トルエン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.4 mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
ジクロロアセトニトリル		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.01 mg/L以下
抱水クロラール		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
農薬類		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	1 以下
農薬類		液体クロマトグラフ-質量分析法	1 以下
遊離炭酸		滴定法	20 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.3 mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
腐食性(ランゲリア指数)		計算法	-1～0
従属栄養細菌		R2A寒天培地法	2000 個/mL以下
1,1-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.1 mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005 mg/L	液体クロマトグラフ-質量分析法	合算で0.00005 mg/L以下
総アルカリ度		滴定法	ー
カルシウム硬度		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
嫌気性芽胞菌		ハンドフォード改良寒天培地-疎水格子フィルター法	ー
アンモニア態窒素		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
電気伝導率		電極法	ー

（判定及び意見）

気温、水温、残留塩素は発注者にて測定したものを表記しています。

検　査　機　関	豊橋市上下水道局　浄水課（豊橋市東小鷹野二丁目9-3）	検査担当者	小柳津
検　査　期　日	令和7年8月4日～8月5日	検査責任者	松井

水道GLP認定項目：水質基準項目

※　衛生上必要な措置として、0.1 mg/L以上であること。

様式3（第6条関係）

水 質 検 査 結 果 書

検体の検査結果は次のとおりです。　　令和7年8月14日

検体種別	浄水		
採水年月日	令和7年8月4日　10:15		
採水者	発注者		
検査地点	④小松放水栓		
検査理由	検査受託		
検査項目	検査結果	検査方法	水質基準
気温	30.0　℃	棒状温度計	－
水温	28.5　℃	ペッテンコーヘル水温計	－
一般細菌		標準寒天培地法	100 個/mL以下
大腸菌		特定酵素基質培地法	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物		還元気化-原子吸光光度法	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
四塩化炭素		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.05 mg/L以下
ｼｽ - 1,2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ - 1,2 - ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	合算で0.04 mg/L以下
ジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ベンゼン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
塩素酸		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
クロロホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.1 mg/L以下
臭素酸		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン		計算法	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.03 mg/L以下
ブロモホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.05 mg/L以下
塩化物イオン		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
カルシウム､ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	300 mg/L以下
蒸発残留物		重量法	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.2 mg/L以下
ジェオスミン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤		固相抽出-吸光光度法	0.02 mg/L以下
フェノール類		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.005 mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		燃焼酸化法	3 mg/L以下
pH値		ガラス電極法	5.8以上8.6以下
味		官能法	異常でないこと
臭気		官能法	異常でないこと
色度		透過光測定法	5 度以下
濁度		積分球式光電光度法	2 度以下
残留塩素	0.50 mg/L	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	※ ―

（裏面）

検　査　項　目	検　査　結　果	検　査　方　法	目標値等
アンチモン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
ウラン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.002 mg/L以下
ニッケル及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.004 mg/L以下
トルエン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.4 mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
ジクロロアセトニトリル		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.01 mg/L以下
抱水クロラール		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
農薬類		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	1 以下
農薬類		液体クロマトグラフ-質量分析法	1 以下
遊離炭酸		滴定法	20 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.3 mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
腐食性(ランゲリア指数)		計算法	-1～0
従属栄養細菌		R2A寒天培地法	2000 個/mL以下
1,1-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.1 mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005 mg/L	液体クロマトグラフ-質量分析法	合算で0.00005 mg/L以下
総アルカリ度		滴定法	ー
カルシウム硬度		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
嫌気性芽胞菌		ハンドフォード改良寒天培地-疎水格子フィルター法	ー
アンモニア態窒素		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
電気伝導率		電極法	ー

（判定及び意見）

気温、水温、残留塩素は発注者にて測定したものを表記しています。

検　査　機　関	豊橋市上下水道局　浄水課（豊橋市東小鷹野二丁目9-3）	検査担当者	小柳津
検　査　期　日	令和7年8月4日～8月5日	検査責任者	松井

水道GLP認定項目：水質基準項目

※　衛生上必要な措置として、0.1 mg/L以上であること。

様式3（第6条関係）

水 質 検 査 結 果 書

検体の検査結果は次のとおりです。　　令和7年8月14日

検体種別	浄水		
採水年月日	令和7年8月4日　10:36		
採水者	発注者		
検査地点	⑤笠井島放水栓		
検査理由	検査受託		
検査項目	検査結果	検査方法	水質基準
気温	27.0　℃	棒状温度計	－
水温	26.0　℃	ペッテンコーヘル水温計	－
一般細菌		標準寒天培地法	100 個/mL以下
大腸菌		特定酵素基質培地法	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物		還元気化-原子吸光光度法	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
四塩化炭素		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	合算で0.04 mg/L以下
ジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ベンゼン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
塩素酸		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
クロロホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.1 mg/L以下
臭素酸		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン		計算法	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.03 mg/L以下
ブロモホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.05 mg/L以下
塩化物イオン		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	300 mg/L以下
蒸発残留物		重量法	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.2 mg/L以下
ジェオスミン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤		固相抽出-吸光光度法	0.02 mg/L以下
フェノール類		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.005 mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		燃焼酸化法	3 mg/L以下
pH値		ガラス電極法	5.8以上8.6以下
味		官能法	異常でないこと
臭気		官能法	異常でないこと
色度		透過光測定法	5 度以下
濁度		積分球式光電光度法	2 度以下
残留塩素	0.40 mg/L	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	※ —

（裏面）

検　査　項　目	検　査　結　果	検　査　方　法	目標値等
アンチモン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
ウラン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.002 mg/L以下
ニッケル及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.004 mg/L以下
トルエン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.4 mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
ジクロロアセトニトリル		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.01 mg/L以下
抱水クロラール		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
農薬類		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	1 以下
農薬類		液体クロマトグラフ-質量分析法	1 以下
遊離炭酸		滴定法	20 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.3 mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
腐食性(ランゲリア指数)		計算法	-1～0
従属栄養細菌		R2A寒天培地法	2000 個/mL以下
1,1-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.1 mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005 mg/L	液体クロマトグラフ-質量分析法	合算で0.00005 mg/L以下
総アルカリ度		滴定法	ー
カルシウム硬度		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
嫌気性芽胞菌		ハンドフォード改良寒天培地-疎水格子フィルター法	ー
アンモニア態窒素		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
電気伝導率		電極法	ー

（判定及び意見）

気温、水温、残留塩素は発注者にて測定したものを表記しています。

検　査　機　関	豊橋市上下水道局　浄水課（豊橋市東小鷹野二丁目9-3）	検査担当者	小柳津
検　査　期　日	令和7年8月4日～8月5日	検査責任者	松井

水道GLP認定項目：水質基準項目

※　衛生上必要な措置として、0.1 mg/L以上であること。

様式3（第6条関係）

水 質 検 査 結 果 書

検体の検査結果は次のとおりです。　　令和7年8月14日

検体種別	浄水		
採水年月日	令和7年8月4日　9:55		
採水者	発注者		
検査地点	⑥井口放水栓		
検査理由	検査受託		
検査項目	検査結果	検査方法	水質基準
気温	27.0　℃	棒状温度計	－
水温	27.0　℃	ペッテンコーヘル水温計	－
一般細菌		標準寒天培地法	100 個/mL以下
大腸菌		特定酵素基質培地法	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物		還元気化-原子吸光光度法	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
四塩化炭素		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	合算で0.04 mg/L以下
ジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ベンゼン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
塩素酸		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
クロロホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.1 mg/L以下
臭素酸		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン		計算法	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.03 mg/L以下
ブロモホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.05 mg/L以下
塩化物イオン		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	300 mg/L以下
蒸発残留物		重量法	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.2 mg/L以下
ジェオスミン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤		固相抽出-吸光光度法	0.02 mg/L以下
フェノール類		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.005 mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		燃焼酸化法	3 mg/L以下
pH値		ガラス電極法	5.8以上8.6以下
味		官能法	異常でないこと
臭気		官能法	異常でないこと
色度		透過光測定法	5 度以下
濁度		積分球式光電光度法	2 度以下
残留塩素	0.30 mg/L	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	※ ―

（裏面）

検　査　項　目	検　査　結　果	検　査　方　法	目標値等
アンチモン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
ウラン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.002 mg/L以下
ニッケル及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.004 mg/L以下
トルエン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.4 mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
ジクロロアセトニトリル		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.01 mg/L以下
抱水クロラール		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
農薬類		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	1 以下
農薬類		液体クロマトグラフ-質量分析法	1 以下
遊離炭酸		滴定法	20 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.3 mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
腐食性(ランゲリア指数)		計算法	-1～0
従属栄養細菌		R2A寒天培地法	2000 個/mL以下
1,1-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.1 mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005 mg/L	液体クロマトグラフ-質量分析法	合算で0.00005 mg/L以下
総アルカリ度		滴定法	ー
カルシウム硬度		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
嫌気性芽胞菌		ハンドフォード改良寒天培地-疎水格子フィルター法	ー
アンモニア態窒素		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
電気伝導率		電極法	ー

（判定及び意見）

気温、水温、残留塩素は発注者にて測定したものを表記しています。

検　査　機　関	豊橋市上下水道局　浄水課（豊橋市東小鷹野二丁目9-3）	検査担当者	小柳津
検　査　期　日	令和7年8月4日～8月5日	検査責任者	松井

水道GLP認定項目：水質基準項目

※　衛生上必要な措置として、0.1 mg/L以上であること。

様式3（第6条関係）

水 質 検 査 結 果 書

検体の検査結果は次のとおりです。　　令和7年8月14日

検体種別	浄水		
採水年月日	令和7年8月4日　9:05		
採水者	発注者		
検査地点	⑦松戸放水栓		
検査理由	検査受託		
検査項目	検査結果	検査方法	水質基準
気温	28.0　℃	棒状温度計	－
水温	27.0　℃	ペッテンコーヘル水温計	－
一般細菌		標準寒天培地法	100 個/mL以下
大腸菌		特定酵素基質培地法	検出されないこと
カドミウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.003 mg/L以下
水銀及びその化合物		還元気化-原子吸光光度法	0.0005 mg/L以下
セレン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ヒ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.01 mg/L以下
六価クロム化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.04 mg/L以下
シアン化物イオン及び塩化シアン		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	10 mg/L以下
フッ素及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.8 mg/L以下
ホウ素及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
四塩化炭素		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.002 mg/L以下
1,4-ジオキサン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.05 mg/L以下
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	合算で0.04 mg/L以下
ジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.02 mg/L以下
テトラクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
トリクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
ベンゼン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.01 mg/L以下
塩素酸		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	0.6 mg/L以下
クロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
クロロホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.06 mg/L以下
ジクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ジブロモクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.1 mg/L以下
臭素酸		イオンクロマトグラフ-ポストカラム吸光光度法	0.01 mg/L以下
総トリハロメタン		計算法	0.1 mg/L以下
トリクロロ酢酸		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.03 mg/L以下
ブロモジクロロメタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.03 mg/L以下
ブロモホルム		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析計による一斉分析法	0.09 mg/L以下
ホルムアルデヒド		溶媒抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
亜鉛及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
アルミニウム及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.2 mg/L以下
鉄及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.3 mg/L以下
銅及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	1.0 mg/L以下
ナトリウム及びその化合物		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
マンガン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.05 mg/L以下
塩化物イオン		イオンクロマトグラフ(陰イオン)による一斉分析法	200 mg/L以下
カルシウム、マグネシウム等(硬度)		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	300 mg/L以下
蒸発残留物		重量法	500 mg/L以下
陰イオン界面活性剤		液体クロマトグラフ-質量分析法	0.2 mg/L以下
ジェオスミン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
2-メチルイソボルネオール		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.00001 mg/L以下
非イオン界面活性剤		固相抽出-吸光光度法	0.02 mg/L以下
フェノール類		固相抽出-誘導体化-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.005 mg/L以下
有機物(全有機炭素(TOC)の量)		燃焼酸化法	3 mg/L以下
pH値		ガラス電極法	5.8以上8.6以下
味		官能法	異常でないこと
臭気		官能法	異常でないこと
色度		透過光測定法	5 度以下
濁度		積分球式光電光度法	2 度以下
残留塩素	0.30 mg/L	ジエチル-p-フェニレンジアミン法	※ —

（裏面）

検　査　項　目	検　査　結　果	検　査　方　法	目標値等
アンチモン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
ウラン及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.002 mg/L以下
ニッケル及びその化合物		誘導結合プラズマ-質量分析装置による一斉分析法	0.02 mg/L以下
1,2-ジクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.004 mg/L以下
トルエン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.4 mg/L以下
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.08 mg/L以下
ジクロロアセトニトリル		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.01 mg/L以下
抱水クロラール		溶媒抽出-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
農薬類		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	1 以下
農薬類		液体クロマトグラフ-質量分析法	1 以下
遊離炭酸		滴定法	20 mg/L以下
1,1,1-トリクロロエタン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.3 mg/L以下
メチル-t-ブチルエーテル		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.02 mg/L以下
腐食性(ランゲリア指数)		計算法	-1～0
従属栄養細菌		R2A寒天培地法	2000 個/mL以下
1,1-ジクロロエチレン		パージ・トラップ-ガスクロマトグラフ-質量分析法	0.1 mg/L以下
ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びペルフルオロオクタン酸(PFOA)	<0.000005 mg/L	液体クロマトグラフ-質量分析法	合算で0.00005 mg/L以下
総アルカリ度		滴定法	ー
カルシウム硬度		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
嫌気性芽胞菌		ハンドフォード改良寒天培地-疎水格子フィルター法	ー
アンモニア態窒素		イオンクロマトグラフ(陽イオン)による一斉分析法	ー
電気伝導率		電極法	ー

（判定及び意見）

気温、水温、残留塩素は発注者にて測定したものを表記しています。

検　査　機　関	豊橋市上下水道局　浄水課（豊橋市東小鷹野二丁目9-3）	検査担当者	小柳津
検　査　期　日	令和7年8月4日～8月5日	検査責任者	松井

水道GLP認定項目：水質基準項目

※　衛生上必要な措置として、0.1 mg/L以上であること。